


II. Hệ thống cấp điện		
1. Nhu cầu phụ tải	KVA	2,010
2. Trạm biến áp T1-2000KVA-22/0,4KV	cột	1
3. Trạm biến áp T2-2000KVA-22/0,4KV(dự phòng)	cột	1
4. Cầu treo 23KV ABC-3x240mm ²	m	300
5. Cầu treo 0,4KV	m	1.500
6. Dây cáp điện ngầm	m	1.500
7. Hộp phân phối	cột	37
8. Tủ điện phân phối	cột	1



KÝ HIỆU:

	BIÊN GIỚI QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH (64.478.55 M ²)
	ĐẤT CÂY XANH
	ĐẤT MẶT NƯỚC
	ĐẤT BÊ TÔNG XE
	ĐƯỜNG CHỈNH ĐI CÁC KHU
	SÀN ĐƯỜNG NỘI BỘ
	MỐC ĐÁNH GIỚI QUY HOẠCH

GHI CHÚ:

	ĐƯỜNG DÂY 22KV
	ĐƯỜNG DÂY 0.4KV
	CẤP NGẮM CHIẾU SÁNG
	TRẠM BIẾN ÁP
	ĐÈN TRANG TRÍ

CƠ QUAN KIỂM DUYỆT:
 UBND QUẬN TÂY BẮC
 KẾ THẠCH QUANG SẮC 2/6 Đ. NGUYỄN VĂN THẠNH P. NAM TỐN

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
 PHÒNG KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH QUẬN TÂY BẮC
 KẾ THẠCH QUANG SẮC 2/6 Đ. NGUYỄN VĂN THẠNH P. NAM TỐN

CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT:
 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ PHƯƠNG HƯƠNG
 KẾ THẠCH QUANG SẮC 2/6 Đ. NGUYỄN VĂN THẠNH P. NAM TỐN

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:
 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ PHƯƠNG HƯƠNG
 KẾ THẠCH QUANG SẮC 2/6 Đ. NGUYỄN VĂN THẠNH P. NAM TỐN

TÊN BẢN VẼ:
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

GIÁM ĐỐC:
 NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG

THAY BAN VẼ BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN:
 BAN VẼ CH-07: KẾ THẠCH QUANG SẮC 2/6 Đ. NGUYỄN VĂN THẠNH P. NAM TỐN
 THIẾT KẾ: ĐÀNG TRẦN TRIỀU
 CHỦ TRÌ: CAO THỊ ĐIỀU LINH
 CHỦ NHIỆM: LỖ A TỬ
 QL KỸ THUẬT: NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TÂY BẮC
 60 QUANG TRUNG, QUẬN TÂY BẮC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 TÀI SẢN CÔNG TY: 100% DO CHỦ ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN
 ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TÂY BẮC