



PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ  
PHƯỜNG VŨ NINH  
**THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH**  
Số: 3.2.1.../BC.ĐP...KTĐT  
Ngày: 28 tháng 11 năm 2025



KÝ HIỆU:

- TRẠM BIẾN ÁP 22/0.4KV LÂM MỚI
- TỦ ĐIỆN HẠ THẾ 0.4KV
- CỘT ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐƠN H=8M, BÓNG LED 120W
- ĐÈN CẢNH QUAN
- ĐƯỜNG ĐIỆN TRÊN KHÔNG 22 KV- HIỆN TRẠNG
- CẤP NGẮM TRUNG THẾ 22 KV- HIỆN TRẠNG
- CẤP NGẮM TRUNG THẾ 22 KV- XÂY MỚI
- CẤP ĐIỆN HẠ THẾ 0.4KV- XÂY MỚI

CƠ QUAN CHẤP THUẬN:  
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VŨ NINH  
Kèm theo Văn bản số 28/UBND-KTĐT ngày 28 tháng 11 năm 2025

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:  
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG VŨ NINH  
Kèm theo Văn bản số 321/BCĐ-KTĐT ngày 28 tháng 11 năm 2025  
**TRƯỞNG PHÒNG**  
PHẠM HỮU HUY

CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT:  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH PHÚ  
Kèm theo tờ trình số 88/TTP ngày 11 tháng 11 năm 2025  
**GIÁM ĐỐC**  
NGUYỄN VĂN THẮNG

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH PHÚ  
Kèm theo tờ trình số 88/TTP ngày 11 tháng 11 năm 2025  
**GIÁM ĐỐC**  
NGUYỄN VĂN THẮNG

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:  
**QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG**  
**KHU NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN,**  
**PHƯỜNG VŨ NINH, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH**  
(NAY LÀ PHƯỜNG VŨ NINH, TỈNH BẮC NINH)  
Địa điểm: ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG VŨ NINH, TỈNH BẮC NINH

TÊN BẢN VẼ:  
**BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CẤP NĂNG LƯỢNG VÀ CHIẾU SÁNG**

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU DÙNG ĐIỆN									
STT	Phụ tải	Quy mô	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Công suất đặt (kW)	Hệ số đồng thời Kđt	Hệ số dự phòng phát triển	Công suất tính toán (kW)
1	Nhà ở xã hội								
	Phụ tải sinh hoạt (Psh)	1987	người	700	W/người	1390,9	0,9	2,0	2.503,6
	Phụ tải công cộng			40%*Psh		556,4	0,9	2,0	1.001,4
2	Đất ở dịch vụ	15346	m2	30	W/m2	460,4	0,9	2,0	828,7
3	Đất cây xanh	2602	m2	0,5	W/m2	1,3	1,0	1,0	1,3
4	Đất TĐTT	1048	m2	2,0	W/m2	2,1	1,0	1,0	2,1
5	Bãi đỗ xe	1750	m2	1,0	W/m2	1,8	1,0	1,0	1,8
6	Đất giao thông	2026	m2	1,0	W/m2	2,0	1,0	1,0	2,0
7	Trạm sạc điện	3		60	kW	180	1,0	1,0	180,0
	<b>Tổng</b>					<b>2594,8</b>			<b>4.520,9</b>
	<b>Tổng công suất tính toán (kW):</b>	<b>4.520,9</b>							
	<b>Hệ số công suất (CosΦ):</b>	<b>0,9</b>							
	<b>Tổng công suất biểu kiến (kVA):</b>	<b>5.023,3</b>							
	<b>Sử dụng 03 trạm biến áp 22/0.4kV- (2x2500+1x1500)kVA cấp điện cho dự án</b>								

BẢN VẼ: QH-10A	GHÉP: 1A1	TỶ LỆ: 1:500	NGÀY: 2025
THIẾT KẾ	KS. PHẠM VĂN LONG		
CHỦ TRÌ	KS. NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC		
CHỦ NHIỆM	KTS. NGUYỄN THỊ THU HÀNG		
QL KỸ THUẬT	THS. KTS. NGUYỄN HẢI NAM		
VIỆN TRƯỞNG			
THS. KTS. NGUYỄN HẢI NAM			
<b>SỞ XÂY DỰNG BẮC NINH</b> <b>VIỆN QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC BẮC NINH</b> Địa chỉ: 115 ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ - PHƯỜNG VŨ NINH - TỈNH BẮC NINH - TEL (FAX): (0222) 3.812.810			